



INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL

Fecha: jueves, 23 de enero de 2020
Para: Ente operador regional EOR
De: Area Análisis del SEN
Centro Nacional de Control de Energía(CENCE)
Coordinación de la operación.

Magnitudes y parámetros del día:		miércoles, 22 de enero de 2020			MW	Hora	
Modo de control del AGC	TLB	Hora			Demanda Máxima	1593.0	18:29
BIAS (MW / 0.1 Hz)	17.7				Demanda Mínima	914.7	2:55
TI controlador (seg.)	200				Intercambios en demanda máxima		
Frecuencia máxima	60.10	15:59			Nicaragua	178.4	
Frecuencia mínima	59.88	23:27			Panamá	71.2	

UL

Eventos del día

Ubicación de evento	Evento	Elemento afectado	Numero de elemento	Nivel de Tensión	Motivo de falla	Fecha desconexión	Hora desconexión	Fecha conexión	Hora conexión
					Este día no se presentaron eventos que reportar.				

UL

Violacion al criterio desempeño regulación secundaria: ACE promedio de 10 minutos.

Fecha	Hora	Descripción
		Este día no se presentaron eventos ACE que violen los criterios de desempeño.

UL