



INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL

Fecha: viernes, 10 de julio de 2020
Para: Ente Operador Regional (EOR)
De: Área Análisis del SEN
Coordinación de la Operación
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE)

Magnitudes y parámetros del día:		jueves, 09 de julio de 2020			MW	Hora	
Modo de control del AGC	TLB	Hora			Demanda Máxima	1531.8	11:51
BIAS (MW / 0.1 Hz)	25.6				Demanda Mínima	896.9	02:33
Ti controlador (seg.)	200				Intercambios en demanda máxima		
Frecuencia máxima	60.07	02:42	Nicaragua		219.7		
Frecuencia mínima	59.86	12:40	Panamá		-46.6		

UL

Eventos del día

Ubicación de evento	Evento	Elemento afectado	Numero de elemento	Nivel de Tensión	Motivo de falla	Fecha desconexión	Hora desconexión	Fecha conexión	Hora conexión
En este día no hubo eventos que reportar.									

UL

Violacion al criterio desempeño regulación secundaria: ACE promedio de 10 minutos.

Fecha	Hora	Descripción
En este día no se presentaron eventos que violen los criterios de desempeño.		

UL