



INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL

Fecha: martes, 24 de noviembre de 2020
Para: Ente Operador Regional (EOR)
De: Área Análisis del SEN
Coordinación de la Operación
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE)

Magnitudes y parámetros del día:				lunes, 23 de noviembre de 2020		MW	Hora
Modo de control del AGC	TLB	Hora		Demanda Máxima	1624.8	18:11:48	
BIAS (MW / 0.1 Hz)	25.6			Demanda Mínima	812.5	02:56:52	
TI controlador (seg.)	200					Intercambios en demanda máxima	
Frecuencia máxima	60.08	13:57:56		Nicaragua	225.0		
Frecuencia mínima	59.91	06:52:36		Panamá	-164.9		

UL

Eventos del día

Ubicación de evento	Evento	Elemento afectado	Numero de elemento	Nivel de Tensión	Motivo de falla	Fecha desconexión	Hora desconexión	Fecha conexión	Hora conexión
					En este día no hubo eventos que reportar.				

UL

Violación al criterio desempeño regulación secundaria: ACE promedio de 10 minutos.

Fecha	Hora	Descripción
		Este día no se presentaron eventos que violen los criterios de desempeño.

UL