



INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL

Fecha: sábado, 28 de noviembre de 2020
 Para: Ente Operador Regional (EOR)
 De: Área Análisis del SEN
 Coordinación de la Operación
 Centro Nacional de Control de Energía (CENCE)

Magnitudes y parámetros del día:				viernes, 27 de noviembre de 2020		MW	Hora
Modo de control del AGC	TLB	Hora		Demanda Máxima	1605.6	12:04:16	
BIAS (MW / 0.1 Hz)	25.6			Demanda Mínima	943.6	03:07:00	
TI controlador (seg.)	200			Intercambios en demanda máxima			
Frecuencia máxima	60.10	02:41:04		Nicaragua	210.9		
Frecuencia mínima	59.86	13:52:08		Panamá	-42.0		

Eventos del día									
Ubicación de evento	Evento	Elemento afectado	Numero de elemento	Nivel de Tensión	Motivo de falla	Fecha desconexión	Hora desconexión	Fecha conexión	Hora conexión
Subestación Cañas, Taboga	Desconexión automática	LD		34.5/34.5 kV	Sobrecorriente.	27/11/2020	06:13	27/11/2020	06:18

Violación al criterio desempeño regulación secundaria: ACE promedio de 10 minutos.		
Fecha	Hora	Descripción
		Este día no se presentaron eventos que violen los criterios de desempeño.