



INFORME DEL SISTEMA INTEGRADO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL

Fecha: domingo, 21 de febrero de 2021
Para: Ente Operador Regional (EOR)
De: Área Análisis del SEN
Coordinación de la Operación
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE)

Magnitudes y parámetros del día:					sábado, 20 de febrero de 2021			MW	Hora
Modo de control del AGC		TLB			Hora		Demanda Máxima	1575.5	11:56:40
BIAS (MW / 0.1 Hz)		25.6					Demand Minima	958.3	02:35:48
Ti controlador (seg.)		200					Intercambios en demanda máxima		
Frecuencia máxima	60.11				01:21:04		Nicaragua		38.7
Frecuencia mínima	59.89				04:51:12		Panamá		-25.2

UL

Eventos del día									
Ubicación de evento	Evento	Elemento afectado	Número de elemento	Nivel de Tensión	Motivo de falla	Fecha desconexión	Hora desconexión	Fecha conexión	Hora conexión
					En este dia no hubo eventos que reportar.				

UL

Violación al criterio desempeño regulación secundaria: ACE promedio de 10 minutos.									
Fecha	Hora	Descripción							
		Este dia no se presentaron eventos que violen los criterios de desempeño.							

UL