

**Para:** Ente Operador Regional (EOR)  
**De:** Análisis del SEN, Coordinación de la Operación, División de Control y Operación del Sistema Eléctrico (DOCSE)  
**Fecha de operación:** 01 de octubre de 2024

### 1. Magnitudes y parámetros del día

	Valor	Hora		Valor	Hora
<b>Modo de control del AGC:</b>	TLB		<b>Demanda máxima (MW):</b>	1733.5	
<b>Bias (MW/0.1Hz):</b>	24.46		<b>Flujo neto Nicaragua (MW):</b>	65.7	11:26:44
<b>TI controlador (s):</b>	200		<b>Flujo neto Panamá (MW):</b>	-77.8	
<b>Frecuencia máxima del día (Hz):</b>	60.10	23:15:08	<b>Demanda mínima (MW):</b>	1024.2	02:56:36
<b>Frecuencia mínima del día (Hz):</b>	59.91	17:59:44			

### 2. Eventos del día

Ubicación del evento	Evento	Elemento afectado	Elemento No.	Tensión	Motivo de falla	Desconexión	Normalización
ST Mogote, PH Los Negros II	Desconexión automática	Línea de transmisión		69.0 kV	Disparo del TR02, al ver falla en la LT230kV Cañas Liberia.	01/10/2024 21:34:00	01/10/2024 21:55:00
Cañas (CAS) - Liberia (LIB) - 1	Recierres	Línea de Transmisión	1	230.0 kV	Recierre efectivo en ambos extremos, distancia de la falla desde ST liberia 31.5 km fase R.	01/10/2024 21:34:00	01/10/2024 21:34:00
ST Mogote, TR02	Desconexión automática	Transformador	TR02	230.0/69.0 kV	Disparo, al ver falla en la LT230kV Cañas Liberia. Pérdida de generación: 28.8 MW	01/10/2024 21:34:00	01/10/2024 21:55:00
ST General, PH General U1	Desconexión automática	Unidad de generación	U1	13.8 kV	Sobreexcitación. Pérdida de generación: 20.0 MW	01/10/2024 21:34:00	01/10/2024 22:10:00

### 3. Violaciones al criterio de desempeño de regulación secundaria

Fecha	Hora	Descripción
Este día no se presentaron violaciones a los criterios de desempeño.		