

1 Demanda Nacional de Electricidad

La demanda máxima del día fue de 1 996.7 MW a las 18:45 horas. La demanda de energía del día fue de 40 784.3 MWh. La demanda máxima histórica del SEN se presentó el 2026-05-27 13:00:00.0 y alcanzó un valor de 2 015.5 MW.

Figura 1: Demanda nacional, generación por fuente e intercambios





Figura 2: Composición de la generación a la hora de la máxima demanda considerando intercambios




Nota: En la Figura 1 los valores negativos representan exportación de energía al MER.

Tabla 1: Atención de demanda por fuente

Fuente	Energía (MWh)
Importación	13.6
Bagazo	5.1
Eólico	5 324.2
Geotérmico	4 060.5
Hidro-Exp	28 071.8
Solar	168.6
Térmico-Exp	2 926.2

Figura 3: Porcentaje atención de demanda por fuente



Nota: Las exportaciones al MER (Exp) se restan de la generación hidroeléctrica o térmica según corresponda. Datos SCADA/EMS

Figura 4: Gráfico del intercambio




Tabla 2: Transacciones de Energía

Transacción	Programado (MWh)	Real (MWh)
Exportaciones	-20.5	-34.5
Importaciones	0.0	13.6

Nota: Datos CEMER.

2 Niveles de embalse

A continuación se presenta el comportamiento real y programado del nivel de los embalses de regulación del SEN. En cada gráfico se muestra el valor medido a las 23:59 horas del día en análisis.

Figura 5: Nivel del embalse Arenal





Figura 6: Nivel del embalse Cachí




Figura 7: Nivel del embalse Pirrís







Figura 8: Nivel del embalse Reventazón



Nota: Los niveles "programados anuales" corresponden a los resultados de los estudios de planeamiento operativo energético anual. En la Figura 5 se presenta, además, el rango de resultados para hidrologías desde la inferior hasta la superior obtenidas en dicho estudio. Los niveles programados diarios son resultado de la optimización diaria de energía que se publica en el predespacho nacional de generación y son las metas a seguir por embalse durante la operación en tiempo real.

3 Eventos del SEN

Tabla 3: Indisponibilidades de Generación

Elemento	Potencia de placa (MW)	Tipo Evento	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
PG Miravalles V U1	10.5	Falla generación	2021-06-09	09:26	-	-
PE Rio Naranjo U3	3.0	Ind. Emergencia	2026-01-01	00:00	-	-
PH Rio Lajas U1	5.0	Ind. Programada	2026-04-24	05:00	-	-
PH Rio Lajas U2	5.0	Ind. Emergencia	2026-05-06	05:05	-	-
PE Cacao U1	2.4	Ind. Emergencia	2026-05-12	14:00	-	-
PH Rio Lajas U2	5.0	Ind. Emergencia	2026-05-13	00:00	-	-
PH Brasil	24.0	Ind. Programada	2026-05-15	20:00	-	-
PH Daniel Gutierrez U1	6.7	Ind. Emergencia	2026-05-17	23:00	-	-
PH Daniel Gutierrez U2	6.7	Ind. Programada	2026-05-17	23:00	-	-
PH Toro II U1	33.0	Ind. Programada	2026-05-18	05:00	-	-
PH Toro III U1	25.0	Ind. Programada	2026-05-18	05:00	-	-
PG Boca Pozo	5.0	Ind. Programada	2026-05-18	06:00	2026-06-02	12:21
PH San Lorenzo U2	8.2	Ind. Programada	2026-05-23	07:00	-	-
PH Electriona U2	1.4	Ind. Programada	2026-05-31	23:00	-	-
PH Electriona U3	3.1	Ind. Programada	2026-05-31	23:00	-	-
PT Garabito U2	18.0	Ind. Programada	2026-06-01	00:00	-	-
PH Ventanas Garita U3	50.0	Ind. Programada	2026-06-01	04:00	-	-
PH Cachi U1	40.0	Ind. Programada	2026-06-01	06:00	-	-
PH Cachi U2	40.0	Ind. Programada	2026-06-01	06:00	-	-
PG Pailas U1	22.0	Ind. Programada	2026-06-01	06:24	-	-
PT Moin U5	32.0	Ind. Programada	2026-06-01	07:00	-	-
PH General U1	21.0	Ind. Programada	2026-06-01	07:00	-	-
PH Echandi	4.3	Ind. Programada	2026-06-01	08:49	-	-
PT Garabito U9	18.0	Falla generación	2026-06-02	01:32	-	-
PT Guápiles U1	6.8	Ind. Programada	2026-06-02	07:00	-	-
PH General U2	21.0	Ind. Programada	2026-06-02	07:00	-	-
PE Altamira	20.0	Ind. Emergencia	2026-06-02	13:38	2026-06-02	17:07

Tabla 4: Fallas de Transmisión

Subestación	Elemento	Tipo Evento	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin
Río Claro	Río Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1	Recierre	2026-06-02	12:16	2026-06-02	12:16

Tabla 5: Eventos con afectación de clientes

Subestación	Elemento	Tipo Evento	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	Carga perdida (MW)
Sin eventos con afectación de carga							