

Mantenimientos programados de Transmisión y unidades de Generación ICE

Del 30 de marzo 2015 al 5 de abril 2015

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
18/02/2014 06:00	31/07/2015 17:00	LT138kV Garita-Naranjo.	Mejora	Cambio de torres en tramo #1. (aumento de capacidad)
06/01/2015 06:00	29/11/2015 23:00	PH Rio Macho u5	Mejora	Modernización de la unidad (cambio total)
02/02/2015 05:00	09/05/2015 23:55	PH Cariblanco u2	Predictivo	Mantenimiento mayor turbina y generador
16/02/2015 06:00	11/05/2015 18:00	PG Boca Pozo u1	Predictivo	Mantenimiento mayor turbina y generador
09/03/2015 07:00	22/05/2015 23:55	PH Garita-Ventanas u3	Preventivo	Inspección anual
14/03/2015 06:00	04/07/2015 23:55	PH Peñas Blancas u1	Predictivo	Cambio de álabes directrices
28/03/2015 06:00	01/04/2015 17:00	LT230KV Garita-Barranca	Predictivo	Cambiar cable fibra óptica
28/03/2015 22:00	29/03/2015 02:00	Arenal u1	Preventivo	Limpieza de excitatriz
29/03/2015 07:00	29/03/2015 17:00	LT230KV Cañas-Liberia	Correctivo	Cambiar apartarrayos dañado
30/03/2015 07:00	30/03/2015 11:00	PH Garita u1	Preventivo	Limpieza de excitatriz
02/04/2015 07:00	05/04/2015 17:00	LT230KV Arenal-Lindora	Mejora	Dar paso a LT230KV Balsa-Garita. (nueva)
02/04/2015 07:00	05/04/2015 17:00	LT230KV Garabito-Caja	Mejora	Dar paso a LT230KV Balsa-Garita. (nueva)

No realizados:

NOTAS

u=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica