Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 13 de enero 2020 al 19 de enero 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
26/08/2019 07:00	31/01/2020 23:59	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento mayor
03/01/2020 06:00	15/01/2020 22:00	PH Cachí U1	Preventivo	Mantenimiento anual
10/01/2020 06:00	14/01/2020 23:59	PH Pirrís U2	Preventivo	Mantenimiento trimestral
13/01/2020 01:00	13/01/2020 05:00	PH Angostura U1	Preventivo	Mantenimiento mensual
13/01/2020 07:00	17/01/2020 21:00	PH Angostura U3	Preventivo	Pruebas de eficiencia
14/01/2020 01:00	14/01/2020 05:00	PH Angostura U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
14/01/2020 07:00	14/01/2020 11:00	PH Peñas Blancas U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
16/01/2020 07:00	16/01/2020 15:00	PH Cachí U3	Correctivo	Reparación de fuga de aceite del transformador elevador y mantenimiento mensual

NOTAS

NR= No reportado

u=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica