

# Mantenimientos programados de Transmisión y unidades de Generación ICE

Del 18 de noviembre al 24 de noviembre 2013

Inicio	Finalización	Elemento	Causa
06/08/2013 07:00	06/12/2013 17:00	LT138kV Naranjo-Poas	Trabajos en torres para entronque LT Peñas Blancas-Naranjo
15/10/2013 06:00	15/12/2013 22:00	Orotina total	Inspección 30000 hrs
24/10/2013 00:00	22/11/2013 20:00	Arenal u1	Cambio de reguladores de potencia y voltaje
28/10/2013 07:00	13/12/2013 20:00	Moin gas u6	Reparación de ductos de transferencia
01/11/2013 07:00	23/01/2014 17:00	Autotransformador #2 Rio Macho	Reemplazar Autotransformador por uno nuevo
09/11/2013 06:00	30/11/2013 21:00	Pailas u1	Inspección anual
14/11/2013 22:00	18/11/2013 07:00	Angostura total	Desembalse anual
18/11/2013 00:00	22/11/2013 23:55	Garabito parcial ( u7 a u11 )	Mantenimiento a casa de máquinas 2
18/11/2013 08:00	18/11/2013 12:00	Moín gas u10	Inspección boroscópica
18/11/2013 12:00	18/11/2013 16:00	Peñas Blancas u2	Calibrar equipos de medición de eficiencia en línea
19/11/2013 06:00	19/11/2013 16:00	LT230KV Liberia-Amayo ( Nicaragua)	Retensado de conductores
19/11/2013 08:00	19/11/2013 12:00	Peñas Blancas u1	Calibrar equipos de medición de eficiencia en línea
19/11/2013 08:00	19/11/2013 12:00	VGarita u4	Ajustes al gobernador
20/11/2013 07:30	20/11/2013 12:00	Moin pistón total	Corregir fugas de aceite y bunker
21/11/2013 00:00	24/11/2013 23:00	Garita total	Desembalse anual
21/11/2013 06:00	21/11/2013 14:00	Lts Parrita-Tarbaca/Parrita-Pirris	Reparar conductor de fibra optica OPGW
22/11/2013 06:00	22/11/2013 16:00	LT230kV Arenal-Lindora	Instalación de apartarrayos en la línea
23/11/2013 07:00	25/12/2013 20:00	Arenal u2	Cambio de reguladores de potencia y voltaje
23/11/2013 07:00	23/11/2013 17:00	STCachi138kV barra B y LTs asociadas	Preventivo para trabajos en la barra auxiliar
23/11/2013 07:00	23/11/2013 17:00	Cachi u2	Por indisponibilidad de la BarraB138kV ST Cachi
23/11/2013 07:00	23/11/2013 17:00	La Joya total	Por indisponibilidad de la BarraB138kV ST Cachi
24/11/2013 00:00	26/11/2013 23:00	Sandillal total	Desembalse anual
24/11/2013 00:00	15/12/2013 21:00	Pailas u2	Inspección anual
No Realizados:			
14/11/2013 08:00	14/11/2013 12:00	Peñas Blancas u1	Calibrar equipos de medición de eficiencia

NOTAS

u=unidad generadora ( grupo turbina+generador )

LT= Línea de Transmisión