Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 25 de mayo 2020 al 31 de mayo 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
20/01/2020 07:00	20/06/2020 23:59	PH Angostura U3	Preventivo	Rebobinado del estator
29/02/2020 06:00	28/08/2020 23:55	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2020 00:00	27/05/2020 23:59	PT Orotina U1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2020 08:00	31/05/2020 17:00	Subestación La Caja Autotransformador #4	Mejora	Instalación y puesta en marcha del nuevo Autotransformador
20/05/2020 06:00	28/05/2020 23:00	PE Tejona U2	Preventivo	Mantenimiento anual
25/05/2020 00:00	31/05/2020 23:59	PT Orotina U2	Preventivo	Mantenimiento anual
25/05/2020 14:00	25/05/2020 17:00	PH Ventanas Garita U1	Preventivo	Inspección del rodete
26/05/2020 07:00	26/05/2020 11:00	PH Toro III U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
26/05/2020 07:00	26/05/2020 11:00	PH Toro II U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
26/05/2020 07:00	26/05/2020 17:00	LT230kV Reventazón Río Blanco	Correctivo	Reparación de hebras reventadas en los conductores
27/05/2020 07:00	27/05/2020 17:00	LT230kV Trapiche Moín	Correctivo	Reparación de hebras reventadas en los conductores Cambio de TC en el módulo Moín 230kV de Subestación Trapiche
27/05/2020 07:00	27/05/2020 11:00	PH Cariblanco U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
30/05/2020 04:00	31/05/2020 23:55	PH Garita total	Preventivo	Inspección para modernización del canal de conducción

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica