

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 01 de junio 2020 al 07 de junio 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
20/01/2020 07:00	20/06/2020 23:59	PH Angostura U3	Preventivo	Rebobinado del estator
29/02/2020 06:00	28/08/2020 23:55	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2020 00:00	14/06/2020 23:59	PT Garabito U1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2020 06:00	13/06/2020 22:00	PH Cachí U2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2020 07:00	01/06/2020 10:00	PH Cachí U4	Preventivo	Mantenimiento mensual
05/06/2020 08:00	05/06/2020 14:00	PH Reventazón U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
07/06/2020 04:00	10/06/2020 23:59	PH Ventanas Garita total	Preventivo	Vaciado embalse San Miguel
07/06/2020 07:00	07/06/2020 17:00	LT230kV Lindora Garita	Correctivo	Reparación de conductores dañados

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica