

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 31 de agosto 2020 al 06 de septiembre 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/02/2020 06:00	30/11/2020 23:55	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento anual
17/08/2020 00:00	06/09/2020 23:59	PT Garabito U6	Preventivo	Mantenimiento anual
17/08/2020 07:00	05/09/2020 22:00	PH Reventazón U5	Preventivo	Mantenimiento anual
24/08/2020 06:00	12/09/2020 22:00	PH Cachí Unidad 3	Preventivo	Desmontaje de válvula de admisión de U4
24/08/2020 06:00	13/09/2020 22:00	PH Peñas Blancas U1	Mejora	Modernización del sistema de control
24/08/2020 08:00	12/09/2020 20:00	PH Garita U1-U2	Preventivo	Vaciado embalse Cebadilla
31/08/2020 08:00	04/09/2020 17:00	Subestación Moín, Autotransformador #2	Preventivo	Mantenimiento preventivo y pruebas
31/08/2020 10:00	19/09/2020 20:00	PT Moín U8	Preventivo	Mantenimiento anual
01/09/2020 06:00	22/09/2020 23:00	PG Miravalles U2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/09/2020 07:00	01/09/2020 17:00	LT230kV El General Leesville	Correctivo	Reparación OPGW
02/09/2020 07:00	04/09/2020 18:00	LT230kV Cañas Ticuantepe	Preventivo	Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario Auditoria de medición comercial Sustitución de relé SEL 311L por 411L
03/09/2020 08:00	03/09/2020 12:00	PH Toro I U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
06/09/2020 07:00	06/09/2020 16:00	Subestación Cariblanco, barra B 230 kV	Preventivo	Prueba de protección diferencial de barra
06/09/2020 07:00	06/09/2020 17:00	PH Cariblanco U2	Preventivo	Indisponibilidad de transmisión

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica