

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 28 de septiembre 2020 al 04 de octubre 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/02/2020 06:00	30/11/2020 23:55	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/09/2020 06:00	05/10/2020 23:00	PG Miravalles U2	Preventivo	Mantenimiento anual
21/09/2020 06:00	17/10/2020 22:00	PH Cachí U4	Preventivo	Mantenimiento anual
21/09/2020 06:00	30/09/2020 23:00	PE Tejona U1	Preventivo	Mantenimiento anual
24/09/2020 22:00	01/10/2020 07:00	PH Angostura total	Preventivo	Desembalse
28/09/2020 10:00	17/10/2020 20:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento anual
29/09/2020 07:00	29/09/2020 17:00	LT138kV Poás Naranjo	Preventivo	Pruebas end to end, protección 21 y 87
29/09/2020 08:00	29/09/2020 17:00	LT230kV Trapiche Reventazón y LT230kV Trapiche Moín	Preventivo	Mantenimiento a las seccionadoras de barra de los módulos asociados a la barra principal 230kV y pruebas eléctricas a los transformadores de potencial de la barra 230kV
30/09/2020 03:00	30/09/2020 06:00	PH Cachí U1	Preventivo	Mantenimiento mensual
30/09/2020 06:00	30/09/2020 09:00	LT138kV Santa Rita Cóbano	Mejora	Mejora en secuencia de recierre de las protecciones
30/09/2020 07:00	30/09/2020 17:00	LT138kV Poás Garita	Preventivo	Pruebas end to end, protección 21 y 87
01/10/2020 06:00	10/10/2020 23:00	PE Tejona U2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/10/2020 06:00	22/10/2020 23:00	PG Miravalles V U1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/10/2020 07:00	01/10/2020 17:00	LT138kV Naranjo Garita	Preventivo	Pruebas end to end, protección 21 y 87
01/10/2020 07:00	01/10/2020 11:00	PH Ventanas Garita U1	Preventivo	Mantenimiento mensual
01/10/2020 13:00	01/10/2020 17:00	PH Ventanas Garita U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
02/10/2020 08:00	02/10/2020 12:00	PH Río Macho U2	Preventivo	Pruebas en control a los CPU de la unidad

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica