

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 26 de octubre 2020 al 01 de noviembre 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/02/2020 06:00	26/03/2021 23:59	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/10/2020 06:00	06/11/2020 23:00	PH Dengo U1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/10/2020 06:00	06/11/2020 23:00	PH Arenal U1	Preventivo	Mantenimiento anual
19/10/2020 00:00	01/11/2020 23:55	PT Garabito U9	Preventivo	Mantenimiento anual
19/10/2020 07:00	31/10/2020 21:00	PH Reventazón U3	Preventivo	Mantenimiento anual
19/10/2020 10:00	14/11/2020 20:00	PT Moín U10	Preventivo	Mantenimiento anual
23/10/2020 00:00	26/10/2020 23:59	PH Toro III U1-U2	Preventivo	Mantenimiento equipos compartidos
23/10/2020 00:00	26/10/2020 23:59	PH Toro II U1-U2	Preventivo	Desembalse y mantenimiento de equipos compartidos
26/10/2020 08:00	01/11/2020 07:00	Subestación Escazú 138kV, bloqueo 87B	Mejora	Cambio de protección diferencial
26/10/2020 08:00	26/10/2020 11:00	PH Cachí U2	Preventivo	Mantenimiento mensual
27/10/2020 07:00	27/10/2020 17:00	PE Tejona U2	Correctivo	Atención del ACR de Tejona por daño en transformadores
27/10/2020 23:00	28/10/2020 03:00	Subestación Angostura 138kV	Preventivo	Prueba de confiabilidad
28/10/2020 07:00	28/10/2020 17:00	PE Tejona U1	Correctivo	Atención de ACR de Tejona por daño en transformadores.
28/10/2020 08:00	28/10/2020 12:00	PH Reventazón U5	Mejora	Cambio de relación de transformación
28/10/2020 08:00	28/10/2020 12:00	PH Cariblanco U1	Preventivo	Mantenimiento mensual
29/10/2020 07:00	29/10/2020 17:00	LT230kV Moín Cahuita LT230 Cahuita Changuinola	Preventivo	Cambio de bridas en las seccionadoras de barra de los módulos Moín 230kV, Changuinola 230kV, lado de alta del transformador #1 y Reserva 230kV en subestación Cahuita Mantenimiento en las líneas de transmisión
01/11/2020 06:00	29/11/2020 23:00	PG Pailas II U1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/11/2020 07:00	01/11/2020 17:00	Subestación Escazú Barra 138 kV	Preventivo	Prueba de protección diferencial

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica