Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 01 de febrero 2021 al 07 de febrero 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/02/2020 06:00	26/03/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
05/01/2021 06:00	06/02/2021 23:59	PG Miravalles V Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
11/01/2021 06:00	20/02/2021 23:00	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/02/2021 05:00	14/02/2021 23:59	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/02/2021 05:00	14/02/2021 23:59	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/02/2021 06:00	08/02/2021 23:00	PE Tejona Unidad 1	Preventivo	Inspección mecánica
01/02/2021 07:00	04/02/2021 19:00	LT230kV Río Claro Dominical	Mejora	Sustitución de relé SEL 311L por 411L, en ambos extremos de la línea
01/02/2021 08:00	19/03/2021 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento intermedio
02/02/2021 07:00	02/02/2021 19:00	Subestación Río Claro barra B 230 kV: LT230kV Río Claro Palmar #2 LT230kV Río Claro Dominical	Preventivo	Mantenimiento a las seccionadoras de barra de los módulos asociados a la Barra B 230 kV
03/02/2021 08:00	03/02/2021 12:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica