

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 14 de junio 2021 al 20 de junio 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	18/09/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
06/05/2021 05:00	09/08/2021 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Mejora	Cambio de sistema de control
27/05/2021 05:00	05/09/2021 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Mejora	Cambio de sistema de control
07/06/2021 07:00	25/06/2021 20:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento anual
08/06/2021 00:00	18/06/2021 23:59	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento sistemas compartidos
14/06/2021 00:00	27/06/2021 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
14/06/2021 07:00	26/06/2021 22:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
14/06/2021 07:00	18/06/2021 17:00	Subestación Río Macho Autotransformador #1	Preventivo	Revisión funcional, pruebas de protecciones propias y pruebas eléctricas al autotransformador
14/06/2021 08:00	24/06/2021 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
14/06/2021 08:00	14/06/2021 11:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
15/06/2021 07:00	15/06/2021 19:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mediciones del sistema de enfriamiento, se requiere desacoplar el enfriador
15/06/2021 07:00	15/06/2021 17:00	Subestación Moín Autotransformador #1	Preventivo	Pruebas de telecontrol a nivel 3 de los equipos asociados a los módulos del autotransformador
16/06/2021 07:00	16/06/2021 17:00	Subestación Moín Enlace de barras B-C 138kV	Preventivo	Pruebas de telecontrol a nivel 3 de los equipos asociados a los módulos del enlace de barras
17/06/2021 08:00	17/06/2021 17:00	LT230kV Arenal Lindora	Correctivo	Instalación de extensiones en aisladores epóxicos para eliminar puntos calientes
18/06/2021 05:00	20/06/2021 17:00	LT230kV Río Claro Dominical	Mejora	Paso de conductores de torre de emergencia a torre definitiva
18/06/2021 07:00	18/06/2021 15:00	LT230kV Garabito Coyol	Correctivo	Reparación de hilo guarda y revisión de pararrayos. Pruebas a los relés de protección del módulo

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica