

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 12 de julio 2021 al 18 de julio 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	18/09/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
06/05/2021 05:00	09/08/2021 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Mejora	Cambio de sistema de control
27/05/2021 05:00	05/09/2021 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Mejora	Cambio de sistema de control
05/07/2021 00:00	18/07/2021 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
05/07/2021 06:00	31/07/2021 23:00	PG Miravalles Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
05/07/2021 07:00	23/07/2021 20:00	PT Moín Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento anual
10/07/2021 00:00	22/07/2021 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
12/07/2021 06:00	19/11/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Mejora	Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual
12/07/2021 08:00	12/07/2021 10:00	PH Toro III Unidad 1	Mejora	Instalación de medidor ION
12/07/2021 08:00	18/07/2021 07:00	Subestación Tarbaca Barra A bloqueo protección diferencial	Mejora	Bloqueo de la protección diferencial Barra A 230 kV P1, para instalar la protección P2 en esta sección de barra
13/07/2021 07:00	13/07/2021 13:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mensual
13/07/2021 07:00	13/07/2021 17:00	LT138kV Cachí Turrialba	Preventivo	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos.
15/07/2021 07:00	15/07/2021 17:00	LT230kV Río Claro Palmar #1	Preventivo	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos.
17/07/2021 07:00	17/07/2021 12:00	LT230kV Tejona Arenal	Correctivo	Reconstrucción de seccionadoras 389L-3 389L-5 Y 289M-2.
18/07/2021 00:00	24/07/2021 23:59	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento bianual
18/07/2021 07:00	18/07/2021 17:00	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Inspección de parrillas
18/07/2021 07:00	18/07/2021 16:00	Subestación Tarbaca Barra A	Preventivo	Prueba de protección diferencial

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica