

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 23 de agosto 2021 al 29 de agosto 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	18/09/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
27/05/2021 05:00	05/09/2021 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Mejora	Cambio de sistema de control
12/07/2021 06:00	19/11/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Mejora	Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual
16/08/2021 05:00	13/03/2022 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
16/08/2021 07:00	28/08/2021 22:00	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
23/08/2021 00:00	05/09/2021 23:59	PT Garabito Unidades 1-6	Preventivo	Mantenimiento anual casa de máquinas 1
23/08/2021 06:00	22/09/2021 23:00	PG Miravalles III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
23/08/2021 07:00	27/08/2021 17:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Cambio de aceite
25/08/2021 07:00	25/08/2021 16:00	LT230kV Balsa Garita	Preventivo	Cambio de aisladores expóxicos
26/08/2021 08:00	27/08/2021 17:00	Subestación Cañas barra 138 kV bloqueo protección diferencial	Preventivo	Mantenimiento de protección diferencial de barras
27/08/2021 06:00	29/08/2021 23:00	PG Las Pailas II Unidad 1	Preventivo	Verificación de campo señales de disparos mecánicos
27/08/2021 08:00	27/08/2021 16:00	Subestación Coronado Enlace de barras 230kV	Preventivo	Revisión funcional al interruptor
29/08/2021 06:00	29/08/2021 16:00	LT230kV Liberia Amayo	Preventivo	SOLMANT 155 de Nicaragua, sustitución de interruptor L9030 en subestación Amayo

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica