

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 20 de septiembre 2021 al 26 de septiembre 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	23/10/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
12/07/2021 06:00	19/11/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Mejora	Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual
16/08/2021 05:00	13/03/2022 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
23/08/2021 06:00	22/09/2021 23:00	PG Miravalles III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
06/09/2021 06:00	22/09/2021 23:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
16/09/2021 07:00	30/09/2021 12:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento de equipos generador, turbina y auxiliares
19/09/2021 00:00	25/09/2021 23:59	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
20/09/2021 06:00	02/10/2021 23:00	PE Tejona Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
20/09/2021 07:00	23/09/2021 18:00	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Verificación del alineamiento del Vulkan
20/09/2021 08:00	24/09/2021 16:00	Subestación La Caja Autotransformador #1	Preventivo	Revisión funcional pruebas eléctricas y revisión funcional de protecciones
21/09/2021 08:00	21/09/2021 16:00	LT138kV Sabanilla Cachí	Preventivo	Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos y pararrayos. Revisión funcional del interruptor de potencia
22/09/2021 05:00	22/09/2021 18:00	LT230kV Cañas Garabito	Correctivo	Cambio de tramo de OPGW por daños en la fibra óptica
22/09/2021 08:00	22/09/2021 12:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Limpieza toma de aguas
23/09/2021 06:00	27/09/2021 18:00	LT230kV Caja Belén #1	Mejora	Cambio del hilo de guarda existente por un OPGW para conectar las comunicaciones de la futura subestación La Ribera
23/09/2021 22:00	30/09/2021 07:00	PH Angostura total	Preventivo	Desembalse
23/09/2021 22:00	26/09/2021 22:00	PH Cachí total	Preventivo	Desembalse
24/09/2021 07:00	24/09/2021 17:00	Subestación Cachí Barra A 138kV	Preventivo	Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Revisión funcional al interruptor de potencia del enlace de barras.
25/09/2021 07:00	25/09/2021 17:00	Subestación Cachí Barra B 138kV	Preventivo	Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a transformadores de potencial.
26/09/2021 08:00	26/09/2021 16:00	Subestación Heredia Barra 138kV	Preventivo	Prueba de canales de disparo y funcionales a relés diferenciales de barras 87B P1 y P2. Prueba disparos transferidos y falla de interruptor.

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica