

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 04 de octubre 2021 al 10 de octubre 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	23/10/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
12/07/2021 06:00	19/11/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Mejora	Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual
16/08/2021 05:00	13/03/2022 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
04/10/2021 00:00	17/10/2021 23:59	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Mantenimiento anual
04/10/2021 06:00	05/10/2021 23:00	PG Boca de Pozo Unidad 1	Correctivo	Reparación de fugas de aceite
04/10/2021 06:00	16/10/2021 23:00	PE Tejona Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/10/2021 06:00	23/10/2021 23:00	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/10/2021 06:00	23/10/2021 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/10/2021 07:00	16/10/2021 22:00	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/10/2021 07:00	04/10/2021 11:00	PH Peñas Blancas total	Preventivo	Pruebas en la toma de agua y casa de máquinas para modernización del control
04/10/2021 08:00	08/10/2021 16:00	Subestación Garita Autotransformador #1	Preventivo	Mantenimiento y pruebas eléctricas
05/10/2021 07:00	05/10/2021 11:00	PH Peñas Blancas total	Preventivo	Pruebas en la toma de agua y casa de máquinas para modernización del control
05/10/2021 08:00	05/10/2021 12:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento mensual
06/10/2021 06:00	10/10/2021 18:00	LT230kV Caja Belén #1	Preventivo	Cambio de hilo guarda por OPGW
06/10/2021 07:00	06/10/2021 11:00	PH Peñas Blancas total	Preventivo	Pruebas en la toma de agua y casa de máquinas para modernización del control
08/10/2021 22:00	09/10/2021 02:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
09/10/2021 22:00	10/10/2021 02:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento mensual
10/10/2021 07:00	10/10/2021 17:00	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Indisponibilidad de transmisión
10/10/2021 07:00	10/10/2021 17:00	Subestación Arenal Barra A 230kV	Preventivo	Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Corrección de puntos calientes en las seccionadoras de barra. Pruebas de calidad de gas SF6 a todos los Interruptores. Cambio de conectores de la seccionadora del enlace lado Barra A

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica