

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 18 de octubre 2021 al 24 de octubre 2021

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/05/2021 00:00	23/10/2021 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
12/07/2021 06:00	19/11/2021 23:59	PH Echandi Unidad 1	Mejora	Automatización de casa de máquinas y mantenimiento anual
16/08/2021 05:00	13/03/2022 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor
04/10/2021 06:00	23/10/2021 23:00	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/10/2021 06:00	23/10/2021 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
18/10/2021 07:00	30/10/2021 22:00	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
18/10/2021 07:00	24/10/2021 07:00	Subestación Cariblanco barra A y B 230 kV, bloqueo protección diferencial	Mejora	Instalación de protección diferencial de barra B 230 kV
18/10/2021 08:00	18/10/2021 17:00	PH Peñas Blancas total	Mejora	Pruebas asociadas a modernización
18/10/2021 08:00	18/10/2021 14:00	LT230kV Cañas Jacó	Correctivo	Reparación de cable OPGW
19/10/2021 07:00	19/10/2021 17:00	Subestación Río Macho barra B 138 kV	Preventivo	Mantenimiento general a elementos de barra principal mantenimiento de seccionadoras y pruebas eléctricas a transformadores de potencial
19/10/2021 15:00	19/10/2021 16:00	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Montaje de equipos para pruebas de eficiencia
20/10/2021 13:00	20/10/2021 14:00	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Retiro de equipos para pruebas de eficiencia
21/10/2021 07:00	21/10/2021 17:00	LT230kV Río Macho Torito y LT230kV Torito Reventazón	Preventivo	Cambio de anclajes torre 71
21/10/2021 22:00	28/10/2021 07:00	PH Angostura total	Preventivo	Desembalse
23/10/2021 07:00	23/10/2021 17:00	Subestación San Miguel Barra B 230kV	Preventivo	Prueba relé diferencial de barras 87B. Prueba de disparos locales y transferidos. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras.
24/10/2021 07:00	24/10/2021 16:00	Subestación Cariblanco Barra B 230 kV	Preventivo	Prueba de protección diferencial de barras

NOTAS

NR= No reportado	U=unidad generadora (grupo turbina+generador).	PH= Planta hidroeléctrica
	LT= Línea de Transmisión.	PT= Planta térmica
	ST=Subestación de transmisión.	PG= Planta Geotérmica
	AT=Auto-transformador.	PE= Planta eólica
	TC=Transformador de medición de corriente.	PFS= Planta Fotosolar
	TP=Transformador de medición de voltaje.	PBT= Planta Bio-térmica