Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 21 de agosto 2023 al 27 de agosto 2023

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/06/2023 04:00	14/02/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Mejora	Modernización del canal de conducción
29/06/2023 04:00	14/02/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Mejora	Modernización del canal de conducción
10/07/2023 07:00	01/10/2023 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Desembalse, mantenimiento anual y reparación de válvula de admisión
10/07/2023 07:00	01/10/2023 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Desembalse, mantenimiento anual y reparación de válvula de admisión
31/07/2023 00:00	08/09/2023 23:00	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
31/07/2023 06:00	26/08/2023 23:00	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
11/08/2023 00:00	27/08/2023 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
21/08/2023 04:00	27/08/2023 23:00	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Cambio de sello de válvula mariposa
21/08/2023 04:00	27/08/2023 23:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Cambio de sello de válvula mariposa
21/08/2023 06:00	23/08/2023 23:00	PS Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
21/08/2023 07:00	25/08/2023 15:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
21/08/2023 08:00	21/08/2023 16:00	LT138kV San Miguel Cachí	Preventivo	Revisión funcional y pruebas a la protección diferencial, unidad del control y relé de impedancia del módulo en extremo de Subestación San Miguel
23/08/2023 07:00	23/08/2023 17:00	LT230kV Tejar Río Macho	Preventivo	Mantenimiento a la línea de transmisión y equipos asociados
24/08/2023 00:00	27/08/2023 23:59	PT Garabito Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento 1 de casa de máquinas 1
24/08/2023 00:00	27/08/2023 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento 1 de casa de máquinas 1
24/08/2023 00:00	27/08/2023 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento 1 de casa de máquinas 1
24/08/2023 00:00	27/08/2023 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento 1 de casa de máquinas 1
24/08/2023 00:00	27/08/2023 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento 1 de casa de máquinas 1
24/08/2023 07:00	24/08/2023 17:00	LT230kV Cariblanco General	Preventivo	Lavado manual de aisladores y cerrado de jumper a compresión
27/08/2023 07:00	27/08/2023 17:00	LT230kV Arenal Tejona	Preventivo	Retiro de OPLAT en ambos extremos de la línea
27/08/2023 23:01	23/09/2023 23:00	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y sustitución del sistema de arranque y paro de la unidad

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica