

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 18 de septiembre 2023 al 24 de septiembre 2023

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/06/2023 04:00	14/02/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Mejora	Modernización del canal de conducción
29/06/2023 04:00	14/02/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Mejora	Modernización del canal de conducción
10/07/2023 07:00	01/10/2023 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Desembalse, mantenimiento anual y reparación de válvula de admisión
10/07/2023 07:00	01/10/2023 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Desembalse, mantenimiento anual y reparación de válvula de admisión
27/08/2023 23:01	23/09/2023 23:00	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y sustitución del sistema de arranque y paro de la unidad
28/08/2023 06:00	23/09/2023 23:00	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
28/08/2023 06:00	23/09/2023 23:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
09/09/2023 00:00	01/10/2023 23:00	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
09/09/2023 00:00	24/09/2023 23:00	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
13/09/2023 00:00	01/10/2023 23:59	PT Garabito Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento anual
18/09/2023 06:00	05/10/2023 17:00	PH Cachí Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
18/09/2023 07:00	18/09/2023 17:00	Subestación Garita Autotransformador #2	Preventivo	Revisión funcional y pruebas a la protección diferencial del Autotransformador, interruptor de potencia y mantenimiento general del módulo de 230kV
18/09/2023 08:00	18/09/2023 11:00	LT138kV La Caja Garita	Preventivo	Pruebas de puntos de sincronización de la DOCSE
18/09/2023 10:00	23/09/2023 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
18/09/2023 10:00	18/09/2023 14:00	LT230kV La Caja Lindora #1	Preventivo	Pruebas de puntos de sincronización de la DOCSE
19/09/2023 07:00	19/09/2023 17:00	LT230kV San Isidro Palmar	Preventivo	Pruebas a las protecciones de línea, cambio de cadenas de aisladores y descargadores.
19/09/2023 08:00	19/09/2023 11:00	LT138kV La Caja Colima	Preventivo	Pruebas de puntos de sincronización de la DOCSE
19/09/2023 10:00	19/09/2023 14:00	LT138kV La Caja Alajuelita	Preventivo	Pruebas de puntos de sincronización de la DOCSE
20/09/2023 08:00	20/09/2023 20:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento menor
20/09/2023 08:00	20/09/2023 16:00	LT230kV Caja Coyol	Preventivo	Pruebas de las protecciones 87L en ambos extremos
21/09/2023 00:00	24/09/2023 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Correctivo	Reparación de gatas de frenado
21/09/2023 08:00	21/09/2023 16:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento menor
21/09/2023 08:00	21/09/2023 11:00	LT138kV La Caja Heredia	Preventivo	Pruebas de puntos de sincronización de la DOCSE
21/09/2023 10:00	21/09/2023 14:00	LT230kV La Caja Lindora #2	Preventivo	Pruebas de puntos de sincronización de la DOCSE

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica