

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 26 de febrero 2024 al 03 de marzo 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
15/02/2024 00:00	29/02/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Mejora	Continuación de rehabilitación
19/02/2024 06:00	08/03/2024 23:00	PE Tejona Unidad 2	Preventivo	Inspección mecánica de unidades
26/02/2024 07:00	07/03/2024 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
26/02/2024 08:00	26/02/2024 16:00	Subestación Belén, enlace de barras 230kV	Preventivo	Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo
29/02/2024 06:00	29/02/2024 15:00	Subestación Cahuita 230kV LT230kV Cahuita Changuinola y LT230kV Cahuita Moín	Preventivo	Mantenimiento a las seccionadoras de barra asociadas a la Barra 230kV. Mantenimiento y prueba de disparo a la protección diferencial de barras 230kV. Sustitución de grapas por conectores en la línea de transmisión Cahuita Moín 230kV.

NOTAS
 NR= No reportado
 U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
 LT= Línea de Transmisión.
 ST=Subestación de transmisión.
 AT=Auto-transformador.
 TC=Transformador de medición de corriente.
 TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
 PT= Planta térmica
 PG= Planta Geotérmica
 PE= Planta eólica
 PFS= Planta Fotosolar
 PBT= Planta Bio-térmica