

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 11 de marzo 2024 al 17 de marzo 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/03/2024 04:00	22/03/2024 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
04/03/2024 06:00	24/03/2024 23:59	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/03/2024 06:00	24/03/2024 23:59	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
08/03/2024 07:00	29/03/2024 17:00	LT138kV La Caja Colima	Mejora	Cambio de unidad de control y protecciones
11/03/2024 06:00	17/03/2024 16:00	LT230kV Changuinola Cahuita	Preventivo	SOLMANT 374 DE ETESA, limpieza de aisladores
12/03/2024 07:00	12/03/2024 17:00	LT230kV San Isidro Palmar	Preventivo	Cambio de aisladores en la línea de transmisión, mantenimiento al módulo Palmar 230kV, equipos de protección y control en subestación San Isidro
12/03/2024 08:00	12/03/2024 12:00	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
16/03/2024 08:00	16/03/2024 16:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
17/03/2024 08:00	17/03/2024 14:00	LT138kV Río Macho Cachí	Preventivo	Cambio de polo en el interruptor del módulo Río Macho 138kV en subestación Cachí
17/03/2024 08:00	17/03/2024 12:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento mensual

<p>NOTAS</p> <p>NR= No reportado</p>	<p>U=unidad generadora (grupo turbina+generador).</p> <p>LT= Línea de Transmisión.</p> <p>ST=Subestación de transmisión.</p> <p>AT=Auto-transformador.</p> <p>TC=Transformador de medición de corriente.</p> <p>TP=Transformador de medición de voltaje.</p>	<p>PH= Planta hidroeléctrica</p> <p>PT= Planta térmica</p> <p>PG= Planta Geotérmica</p> <p>PE= Planta eólica</p> <p>PFS= Planta Fotosolar</p> <p>PBT= Planta Bio-térmica</p>
--------------------------------------	--	--