

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 24 de junio 2024 al 30 de junio 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
10/06/2024 06:00	30/06/2024 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
11/06/2024 00:00	07/07/2024 23:59	PG Miravalles III Unidad 1	Correctivo	Corrección de contaminación de tuberías
17/06/2024 00:00	01/07/2024 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 06:00	05/07/2024 23:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
17/06/2024 06:00	29/06/2024 22:00	PH La Joya Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
20/06/2024 07:00	07/08/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
22/06/2024 00:00	25/09/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
22/06/2024 00:00	16/07/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento de embalse
23/06/2024 00:00	15/07/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de embalse
23/06/2024 00:00	15/07/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de embalse
23/06/2024 00:00	15/07/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento de embalse
23/06/2024 00:00	15/07/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento de embalse
25/06/2024 06:00	25/06/2024 14:00	LT230kV Trapiche Moín	Preventivo	Mantenimiento y limpieza de servidumbre de la línea de transmisión
25/06/2024 14:00	25/06/2024 14:30	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Instalación de equipos para pruebas de eficiencia en línea
26/06/2024 06:00	26/06/2024 17:00	LT230kV Garita Barranca	Preventivo	Lavado de aisladores y cambio de aisladores dañados
26/06/2024 08:00	26/06/2024 12:00	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
26/06/2024 08:00	26/06/2024 12:00	PE Tejona Unidad 2	Correctivo	Sustitución de transformador
26/06/2024 12:30	26/06/2024 13:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Desinstalación de equipos para pruebas de eficiencia
27/06/2024 06:00	27/06/2024 14:00	LT230kV Reventazón Río Blanco	Preventivo	Mantenimiento y limpieza de servidumbre de la línea de transmisión
28/06/2024 06:00	30/06/2024 16:00	LT230kV San Miguel Lindora #1 y LT230kV Lindora La Caja #2	Preventivo	Colocación de esferas de señalización por riesgo del tráfico aéreo en la zona
30/06/2024 08:00	30/06/2024 18:00	LT230kV Amayo Liberia	Preventivo	SOLMANT 285 de Nicaragua

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica