

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 22 de julio 2024 al 28 de julio 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
20/06/2024 07:00	07/08/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
22/06/2024 00:00	25/09/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
08/07/2024 06:00	26/07/2024 23:00	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
15/07/2024 07:00	27/07/2024 11:00	PT Moín Unidad 6		Mantenimiento anual
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
17/07/2024 00:00	06/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
21/07/2024 21:00	22/07/2024 03:00	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Inspección de cámaras de combustión
22/07/2024 03:00	22/07/2024 09:00	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Inspección de cámaras de combustión
22/07/2024 06:00	04/08/2024 23:00	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y reparación de carcasa
22/07/2024 08:00	26/07/2024 14:00	Subestación San Miguel Autotransformador #1	Preventivo	Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo, mantenimiento general del autotransformador
22/07/2024 08:00	27/07/2024 17:00	LT230kV Río Claro Progreso	Preventivo	SOLMANT 493 de Panamá, para limpieza de aisladores
22/07/2024 15:00	22/07/2024 15:30	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Instalación de equipos de medición
22/07/2024 21:00	23/07/2024 03:00	PT Garabito Unidad 7	Preventivo	Inspección de cámaras de combustión
23/07/2024 03:00	23/07/2024 09:00	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Inspección de cámaras de combustión
23/07/2024 06:00	23/07/2024 16:00	LT138kV Río Macho Desamparados	Preventivo	Sustitución de las placas de sujeción de las ménsulas
23/07/2024 07:00	24/07/2024 18:00	LT230kV Jacó Parrita	Preventivo	Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores
23/07/2024 15:00	23/07/2024 15:30	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Desinstalación de equipos de medición
23/07/2024 21:00	24/07/2024 03:00	PT Garabito Unidad 10	Preventivo	Inspección de cámaras de combustión
24/07/2024 01:00	24/07/2024 05:00	PH Toro II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
24/07/2024 01:00	24/07/2024 05:00	PH Toro III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
24/07/2024 03:00	24/07/2024 09:00	PT Garabito Unidad 11	Preventivo	Inspección de cámaras de combustión
24/07/2024 06:00	24/07/2024 16:00	LT138kV Cóncavas Alajuelita	Preventivo	Sustitución de las placas de sujeción de las ménsulas
27/07/2024 07:00	27/07/2024 17:00	LT230kV Garabito Coyol	Preventivo	Cambio de aisladores y pararrayos

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica