

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 12 de agosto 2024 al 18 de agosto 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
22/06/2024 00:00	25/09/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
17/07/2024 00:00	06/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
29/07/2024 06:00	16/08/2024 23:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
05/08/2024 00:00	30/09/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Modernización sistema SCADA
05/08/2024 07:00	24/08/2024 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
06/08/2024 07:00	28/08/2024 17:00	LT138kV Garita La Caja LT138kV Garita Coco	Preventivo	Modernización de los sistemas de control y protección y cambio de amortiguadores LT138kV Garita La Caja
10/08/2024 07:00	14/08/2024 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Inspección de anillos retenedores de rotor
12/08/2024 00:00	26/08/2024 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento anual
14/08/2024 07:00	14/08/2024 17:00	LT230kV Arenal Lindora	Preventivo	Cambio de herrajes y mantenimiento a los módulos
15/08/2024 07:00	19/08/2024 17:00	PT Moín Unidad 6	Preventivo	Inspección de anillos retenedores de rotor
16/08/2024 10:00	16/08/2024 12:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Descuaje en subestación
16/08/2024 23:01	30/08/2024 23:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Extensión de mantenimiento anual por problemas en el cojinete de turbina
18/08/2024 06:00	18/08/2024 17:00	LT230kV Tejona Peñas Blancas	Preventivo	Cambio de herrajes y aislamiento, mantenimiento a los cortes de línea y medio

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica