

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 26 de agosto 2024 al 01 de septiembre 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
22/06/2024 00:00	25/09/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
16/07/2024 00:00	05/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
17/07/2024 00:00	06/09/2024 23:59	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Ampliación de labores de mantenimiento embalse Reventazón y mantenimiento anual de unidades
29/07/2024 06:00	30/08/2024 23:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
05/08/2024 00:00	30/09/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Modernización sistema SCADA
06/08/2024 07:00	28/08/2024 17:00	LT138kV Garita La Caja LT138kV Garita Coco	Preventivo	Modernización de los sistemas de control y protección y cambio de amortiguadores LT138kV Garita La Caja
19/08/2024 07:00	29/08/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
19/08/2024 07:00	01/09/2024 22:00	PH La Joya Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
26/08/2024 00:00	09/09/2024 23:59	PT Garabito Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
26/08/2024 10:00	26/08/2024 14:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Cambio de codo inferior de salida de los Interticios
27/08/2024 08:00	27/08/2024 17:00	LT230kV Coronado LT Este	Preventivo	Mantenimiento general.
28/08/2024 06:00	28/08/2024 10:00	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
29/08/2024 07:00	29/08/2024 17:00	Subestación Moín enlace de barras 230 kV Subestación Moín enlace de barras 138 kV	Preventivo	Mantenimiento y pruebas eléctricas al módulo
30/08/2024 06:00	06/09/2024 05:59	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
31/08/2024 06:00	19/09/2024 23:00	PG Miravalles Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/09/2024 00:00	30/11/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Modernización sistema control SCADA equipos comunes.

NOTAS	U=unidad generadora (grupo turbina+generador).	PH= Planta hidroeléctrica
NR= No reportado	LT= Línea de Transmisión.	PT= Planta térmica
	ST=Subestación de transmisión.	PG= Planta Geotérmica
	AT=Auto-transformador.	PE= Planta eólica
	TC=Transformador de medición de corriente.	PFS= Planta Fotosolar
	TP=Transformador de medición de voltaje.	PBT= Planta Bio-térmica