

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 16 de septiembre 2024 al 22 de septiembre 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/09/2024 00:00	30/11/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Modernización sistema SCADA
02/09/2024 07:00	15/09/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
02/09/2024 07:00	15/09/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
05/08/2024 00:00	30/09/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Modernización sistema SCADA
09/09/2024 00:00	23/09/2024 23:59	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Mantenimiento anual
09/09/2024 06:00	21/09/2024 22:00	PH Cachí Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento turbina generador y auxiliares.
09/09/2024 06:00	27/09/2024 23:00	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento turbina generador y auxiliares.
16/09/2024 06:00	04/01/2025 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
16/09/2024 06:00	04/10/2024 23:00	PE Tejona Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
16/09/2024 06:30	20/09/2024 13:30	LT230kV Río Claro Progreso	Preventivo	Se realizará limpieza de aisladores en las torres # 1, 3, 4, 5 y 9
16/09/2024 07:00	28/09/2024 17:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
17/09/2024 07:00	17/09/2024 17:00	PT Moín Unidad 6	Preventivo	Trabajos en subestación Moín.
17/09/2024 07:00	17/09/2024 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Trabajos en subestación Moín.
17/09/2024 07:00	17/09/2024 17:00	PTA Moín Bloque 2	Preventivo	Trabajos en subestación Moín.
17/09/2024 07:00	17/09/2024 17:00	ST Moín barra B 230 kV	Preventivo	Mantenimiento a las seccionadoras de barra
17/09/2024 07:00	17/09/2024 17:00	ST Moínbarra C 138 kV	Preventivo	Para realizar la instalación de transformadores de potencial.
19/09/2024 06:00	19/09/2024 10:00	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento turbina generador y auxiliares.
19/09/2024 06:00	19/09/2024 17:00	LT230kV San Miguel Lindora #1	Preventivo	Para realizar el cerrado de jumper con manga a compresión
19/09/2024 07:00	19/09/2024 17:00	PTA Moín Bloque 3	Preventivo	Trabajos en subestación Moín.
19/09/2024 07:00	19/09/2024 17:00	ST Moín barra A 230 kV	Preventivo	Mantenimiento a las seccionadoras de barra
19/09/2024 22:00	27/09/2024 17:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Desembalse Angostura
19/09/2024 22:00	27/09/2024 17:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Desembalse Angostura

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica