

## Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 11 de noviembre 2024 al 17 de noviembre 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/09/2024 00:00	30/11/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Modernización sistema SCADA
05/08/2024 00:00	30/11/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Modernización sistema SCADA
16/09/2024 06:00	04/01/2025 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
08/10/2024 13:00	14/11/2024 20:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
21/10/2024 00:00	16/11/2024 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento anual
27/10/2024 06:00	17/11/2024 23:00	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
04/11/2024 00:00	18/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 11	Preventivo	Mantenimiento anual
04/11/2024 06:00	22/11/2024 23:00	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/11/2024 06:00	23/11/2024 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
04/11/2024 07:00	21/11/2024 18:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
04/11/2024 07:00	16/11/2024 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
07/11/2024 06:00	23/11/2024 17:00	LT138kV Escazú Desamparados LT138kV Alajuelita Cóncevas	Preventivo	Instalación torres de emergencia.
08/11/2024 06:00	11/11/2024 20:00	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Cambio de mangueras hidráulicas
08/11/2024 06:00	11/11/2024 20:00	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Cambio de mangueras hidráulicas
11/11/2024 07:00	11/11/2024 11:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Diagnóstico de problemas armónicos
11/11/2024 07:00	12/11/2024 18:00	LT230kV Parrita Palmar	Preventivo	Reparación de hebras reventadas en cable OPGW y reemplazo de aisladores
12/11/2024 10:00	12/11/2024 16:00	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Pruebas curvas de capacidad
13/11/2024 06:00	14/11/2024 17:00	ST Coronado barras A y B 230 kV	Preventivo	Revisión funcional y pruebas a la protección 87B
15/11/2024 05:00	15/11/2024 16:00	PG Las Pailas II Unidad 1	Preventivo	Pruebas curvas de capacidad
16/11/2024 00:00	17/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de equipos compartidos
16/11/2024 00:00	17/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de equipos compartidos
16/11/2024 00:00	17/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento de equipos compartidos
16/11/2024 00:00	17/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento de equipos compartidos
16/11/2024 00:00	17/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento de equipos compartidos
16/11/2024 00:00	17/11/2024 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento de equipos compartidos
16/11/2024 00:00	16/11/2024 23:59	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Reparación de sellos de las válvulas de admisión
16/11/2024 00:00	16/11/2024 23:59	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Reparación de sellos de las válvulas de admisión
16/11/2024 07:00	21/11/2024 23:59	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Desembalse anual
16/11/2024 07:00	16/11/2024 17:00	ST Arenal módulo enlace de barras 230kV	Preventivo	Mantenimiento y pruebas al módulo
16/11/2024 16:00	17/11/2024 18:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Desembalse anual
17/11/2024 05:00	17/11/2024 10:00	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Cambio de aisladores dañados en la línea de distribución
17/11/2024 07:00	17/11/2024 17:00	LT230kV Miravalles Arenal	Preventivo	Cambio de herrajes
17/11/2024 07:00	17/11/2024 17:00	ST Arenal barra B 230kV	Preventivo	Reparación de puntos calientes en seccionadores de barra y cambio de herrajes y aislamiento en la LT230kV Arenal Tejona

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora ( grupo turbina+generador ).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica