

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 25 de noviembre 2024 al 01 de diciembre 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/09/2024 00:00	31/12/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Modernización sistema SCADA
05/08/2024 00:00	10/12/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Modernización sistema SCADA
16/09/2024 06:00	04/01/2025 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
18/11/2024 00:00	02/12/2024 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
18/11/2024 06:00	02/12/2024 23:00	PG Las Pailas II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/11/2024 07:00	14/12/2024 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
19/11/2024 00:00	03/12/2024 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
25/11/2024 07:00	01/12/2024 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Reparación de socavaciones en canal de restitución y atención de pendientes en sistema de control
25/11/2024 07:00	01/12/2024 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Reparación de socavaciones en canal de restitución y atención de pendientes en sistema de control
25/11/2024 22:00	26/11/2024 02:00	Subestación Arenal Barra A y B 230kV	Preventivo	Prueba de arranque en negro del OS
28/11/2024 06:00	30/11/2024 23:00	PG Miravalles III Unidad 1	Preventivo	Boroscopia de turbina
28/11/2024 07:00	29/11/2024 18:00	LT230kV Parrita Palmar	Preventivo	Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores
28/11/2024 08:00	29/11/2024 23:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Cambio de tarjeta del sistema de excitación
29/11/2024 07:00	29/11/2024 13:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Pruebas de curvas de capacidad
30/11/2024 06:00	30/11/2024 17:00	ST Peñas Blancas barra 230 kV	Preventivo	Mantenimiento general.
30/11/2024 07:00	30/11/2024 11:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Limpieza de anillos colectores y filtros
30/11/2024 13:00	30/11/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 3	Preventivo	Limpieza de anillos colectores y filtros
01/12/2024 00:00	01/12/2024 23:59	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Modernización del control de las válvulas de conducción
01/12/2024 00:00	01/12/2024 23:59	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Modernización del control de las válvulas de conducción
01/12/2024 00:00	01/12/2024 23:59	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Modernización del control de las válvulas de conducción
01/12/2024 00:00	01/12/2024 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Modernización del control de las válvulas de conducción
01/12/2024 00:00	01/12/2024 23:59	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Modernización del control de las válvulas de conducción

NOTAS

NR= No reportado	U=unidad generadora (grupo turbina+generador).	PH= Planta hidroeléctrica
	LT= Línea de Transmisión.	PT= Planta térmica
	ST=Subestación de transmisión.	PG= Planta Geotérmica
	AT=Auto-transformador.	PE= Planta eólica
	TC=Transformador de medición de corriente.	PFS= Planta Fotosolar
	TP=Transformador de medición de voltaje.	PBT= Planta Bio-térmica