

## Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 09 de diciembre 2024 al 15 de diciembre 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/09/2024 00:00	31/12/2024 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Modernización sistema SCADA
05/08/2024 00:00	10/12/2024 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Modernización sistema SCADA
16/09/2024 06:00	04/01/2025 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
18/11/2024 07:00	14/12/2024 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
19/11/2024 00:00	09/12/2024 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
02/12/2024 00:00	13/12/2024 00:00	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
02/12/2024 00:00	13/12/2024 00:00	PT Orotina Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
02/12/2024 06:00	20/12/2024 23:00	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
03/12/2024 06:00	23/12/2024 23:00	PG Miravalles Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
09/12/2024 08:00	10/12/2024 17:00	LT230kV Tarbaca Parrita	Preventivo	Pruebas a las protecciones 87L y 21L
09/12/2024 08:00	21/12/2024 17:00	ST Moín Autotransformador 2	Preventivo	Modificación de las protecciones, traspaso de señales y alimentación CD
09/12/2024 22:00	10/12/2024 02:00	ST Cachí barras A y B 138kV	Preventivo	Pruebas de arranque en negro
10/12/2024 02:00	10/12/2024 06:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
10/12/2024 22:00	11/12/2024 02:00	ST Río Macho barras A y B 138kV	Preventivo	Pruebas de arranque en negro
11/12/2024 00:00	11/01/2025 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Instalación de válvula principal.
11/12/2024 00:00	11/01/2025 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Instalación de válvula principal.
11/12/2024 07:00	11/12/2024 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Actualización sistema de excitación
12/12/2024 02:00	12/12/2024 06:00	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
12/12/2024 08:00	13/12/2024 17:00	LT230kV Tarbaca Lindora 2	Preventivo	Pruebas a las protecciones 87L y 21L
13/12/2024 06:00	14/12/2024 18:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento en el desfogue y en la tubería de presión
13/12/2024 06:00	14/12/2024 18:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento en el desfogue y en la tubería de presión
13/12/2024 22:00	14/12/2024 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
14/12/2024 01:00	14/12/2024 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
14/12/2024 04:00	14/12/2024 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento mensual
14/12/2024 06:00	14/12/2024 18:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Reparación de mediciones de temperatura del transformador de salida
14/12/2024 06:00	14/12/2024 18:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Reparación de mediciones de temperatura del transformador de salida
14/12/2024 17:01	21/12/2024 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
15/12/2024 07:00	15/12/2024 17:00	ST Arenal barra B 230kV	Preventivo	Reparación de puntos calientes en la barra y cambio de herrajes y aislamiento en las líneas de transmisión

**NOTAS**

NR= No reportado

U=unidad generadora ( grupo turbina+generador ).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica