

Del 09 de junio 2025 al 15 de junio 2025				
Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	15/07/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
31/05/2025 02:00	15/06/2025 16:00	LT230kV Garita Lindora	Preventivo	Cambio de seccionadoras de barra y repotenciación
02/06/2025 04:00	23/06/2025 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
02/06/2025 07:00	14/06/2025 22:00	PH La Joya Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento equipos generador-turbina-auxiliares
06/06/2025 00:00	13/06/2025 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Cambio de actuadores
06/06/2025 06:00	09/06/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 2	Preventivo	Revisión de vibraciones
10/06/2025 07:00	10/06/2025 13:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Reemplazo del pararrayos del transformador de potencia
10/06/2025 07:00	10/06/2025 13:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Reemplazo del pararrayos del transformador de potencia
11/06/2025 00:00	16/06/2025 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Cambio de actuadores
11/06/2025 08:00	11/06/2025 16:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento al sistema de excitación y circuito hidráulico
14/06/2025 07:00	15/06/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento a los sistemas de enfriamiento y equipos electromecánicos
14/06/2025 07:00	15/06/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento a los sistemas de enfriamiento y equipos electromecánicos
14/06/2025 07:00	15/06/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento a los sistemas de enfriamiento y equipos electromecánicos
14/06/2025 07:00	15/06/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento a los sistemas de enfriamiento y equipos electromecánicos
14/06/2025 07:00	15/06/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento a los sistemas de enfriamiento y equipos electromecánicos
14/06/2025 20:00	15/06/2025 04:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Evacuación de ceniza volcánica de la toma de aguas
14/06/2025 20:00	15/06/2025 04:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Evacuación de ceniza volcánica de la toma de aguas
14/06/2025 22:00	15/06/2025 02:00	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
14/06/2025 22:00	15/06/2025 02:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
15/06/2025 02:00	15/06/2025 05:00	ST Garita barra 230 kV	Preventivo	Conexión seccionadora de barra del módulo de LT Garita Lindora 230 kV
15/06/2025 09:00	15/06/2025 11:00	ST Lindora barra B 230 kV	Preventivo	Conexión seccionadora de barra del módulo de LT Lindora Garita 230 kV

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica