

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 30 de junio 2025 al 06 de julio 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	15/07/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
16/06/2025 04:00	30/06/2025 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Trabajos en el embalse y revisión de equipos comunes
23/06/2025 06:00	11/07/2025 23:59	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
23/06/2025 07:00	05/07/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento generador, turbina y auxiliares
23/06/2025 07:00	05/07/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento generador, turbina y auxiliares
30/06/2025 00:00	13/07/2025 23:59	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Mantenimiento anual, sistema de inyección, turbo
30/06/2025 00:00	27/07/2025 23:59	PG Las Pailas II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
30/06/2025 06:00	25/07/2025 23:59	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
30/06/2025 06:00	09/09/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
30/06/2025 07:00	12/07/2025 22:00	PH La Joya Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
30/06/2025 07:00	30/06/2025 11:00	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anillo colector
01/07/2025 07:00	30/08/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
01/07/2025 07:00	02/07/2025 18:00	LT230kV Cañas Jacó	Preventivo	Reparación de hebras reventadas en OPGW, Limpieza y/o reemplazo de aisladores
02/07/2025 06:00	02/07/2025 16:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Atención de fuga de aceite en transformador de unidad
02/07/2025 09:00	02/07/2025 12:30	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Colocación de instrumentos para pruebas de eficiencia
03/07/2025 12:30	03/07/2025 13:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Desinstalación de instrumentos para pruebas de eficiencia
04/07/2025 00:00	04/07/2025 04:00	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Prueba de apertura y cierre de válvula de conducción
04/07/2025 00:00	04/07/2025 04:00	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Prueba de apertura y cierre de válvula de conducción
04/07/2025 00:00	04/07/2025 04:00	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Prueba de apertura y cierre de válvula de conducción
04/07/2025 00:00	04/07/2025 04:00	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Prueba de apertura y cierre de válvula de conducción
05/07/2025 07:00	06/07/2025 17:00	ST CAJA Barra B 230 kV	Preventivo	Mantenimiento y pruebas a la protección 87B y mantenimiento a los elementos asociados a la barra

NOTAS	U=unidad generadora (grupo turbina+generador).	PH= Planta hidroeléctrica
NR= No reportado	LT= Línea de Transmisión.	PT= Planta térmica
	ST=Subestación de transmisión.	PG= Planta Geotérmica
	AT=Auto-transformador.	PE= Planta eólica
	TC=Transformador de medición de corriente.	PFS= Planta Fotosolar
	TP=Transformador de medición de voltaje.	PBT= Planta Bio-térmica