

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 14 de julio 2025 al 20 de julio 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	16/08/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
30/06/2025 00:00	27/07/2025 23:59	PG Las Pailas II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
30/06/2025 06:00	09/09/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
01/07/2025 07:00	30/08/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
14/07/2025 00:00	03/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mayor del motor (overhaul)
14/07/2025 06:00	26/07/2025 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
15/07/2025 07:00	15/07/2025 18:00	LT230kV Cañas La Virgen	Preventivo	Revisión de parámetros eléctricos (impedancia)
15/07/2025 08:00	15/07/2025 13:00	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Revisión del indicador de nivel de aceite del transformador elevador
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Cambio de chimenea
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 2	Preventivo	Cambio de chimenea
16/07/2025 06:00	16/07/2025 10:00	PH Toro II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
16/07/2025 06:00	16/07/2025 10:00	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
16/07/2025 07:00	16/07/2025 11:00	PH Río Macho Unidad 5	Preventivo	Limpieza de anillos colectores y válvulas. Corrección de puntos calientes en el trafo
16/07/2025 08:00	16/07/2025 09:30	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Instalación de equipos para pruebas de eficiencia
16/07/2025 16:00	16/07/2025 17:00	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Des-Instalación de equipos para pruebas de eficiencia
17/07/2025 07:00	17/07/2025 18:00	LT230kV Río Claro Dominical	Preventivo	Revisión de parámetros eléctricos (impedancia) de la línea
17/07/2025 09:00	17/07/2025 10:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Instalación de equipos para pruebas de eficiencia
17/07/2025 16:00	17/07/2025 17:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Des-Instalación de equipos para pruebas de eficiencia
18/07/2025 08:00	18/07/2025 17:00	ST Tarbaca barra A 230 kV	Preventivo	Prueba funcional de protección 87B
19/07/2025 06:00	20/07/2025 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Lavado de intercambiadores de calor del sistema de enfriamiento del desfogue
19/07/2025 06:00	20/07/2025 22:00	PH Cachí Unidad 3	Preventivo	Lavado de Intercambiadores de calor del sistema de enfriamiento del desfogue
19/07/2025 22:00	20/07/2025 04:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Desalojo de ceniza volcánica en toma de aguas
19/07/2025 22:00	20/07/2025 04:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Desalojo de ceniza volcánica en toma de aguas
20/07/2025 07:00	20/07/2025 17:00	LT230kV Amayo Liberia	Preventivo	SOLMANT 68 de Nicaragua, mantenimiento preventivo a la línea y pruebas al SIMEC

NOTAS	U=unidad generadora (grupo turbina+generador).	PH= Planta hidroeléctrica
NR= No reportado	LT= Línea de Transmisión.	PT= Planta térmica
	ST=Subestación de transmisión.	PG= Planta Geotérmica
	AT=Auto-transformador.	PE= Planta eólica
	TC=Transformador de medición de corriente.	PFS= Planta Fotosolar
	TP=Transformador de medición de voltaje.	PBT= Planta Bio-térmica