

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 28 de julio 2025 al 03 de agosto 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	16/08/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
30/06/2025 06:00	09/09/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
01/07/2025 07:00	30/08/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
14/07/2025 00:00	03/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mayor del motor (overhaul)
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Cambio de chimenea
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 2	Preventivo	Cambio de chimenea
28/07/2025 08:00	28/07/2025 17:00	ST San Miguel Enlace barras 230 kV	Preventivo	Mantenimiento funcional.
29/07/2025 07:00	29/07/2025 17:00	LT138kV Cóncavas Alajuelita	Preventivo	Mantenimiento y pruebas a los equipos de protección y control asociados
29/07/2025 08:00	29/07/2025 12:00	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento sistema de excitación y circuito hidráulico.
30/07/2025 07:00	30/07/2025 17:00	LT230kV Moín Cahuita	Preventivo	Mantenimiento y pruebas a los equipos de protección y control
30/07/2025 08:00	30/07/2025 09:30	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Instalación de equipos pruebas de eficiencia
30/07/2025 16:30	30/07/2025 17:30	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Retiro de equipos pruebas de eficiencia
31/07/2025 06:00	31/07/2025 16:00	LT230kV Moín Cahuita	Preventivo	Medición de impedancia de la línea de transmisión.
31/07/2025 09:30	31/07/2025 10:30	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Instalación de equipos pruebas de eficiencia
31/07/2025 16:00	31/07/2025 17:00	PH Sandillal Unidad 2	Preventivo	Retiro de equipos pruebas de eficiencia
31/07/2025 22:00	01/08/2025 02:00	ST Angostura	Preventivo	Pruebas de arranque en negro.
01/08/2025 06:00	04/08/2025 23:59	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/08/2025 06:00	04/08/2025 23:59	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/08/2025 08:00	01/08/2025 17:00	ST Tarbaca Barra B 230 kV	Preventivo	Prueba funcional de protección 87B.
02/08/2025 06:00	02/08/2025 16:00	LT230kV Reventazón Río Blanco	Preventivo	Reparación del OPGW en la torre 241.
03/08/2025 07:00	03/08/2025 17:00	LT230kV Miravalles Mogote	Preventivo	Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento.

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica