

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 04 de agosto 2025 al 10 de agosto 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	16/08/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
30/06/2025 06:00	09/09/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
01/07/2025 07:00	30/08/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Cambio de chimenea
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 2	Preventivo	Cambio de chimenea
01/08/2025 06:00	04/08/2025 23:59	PH Pirris Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/08/2025 06:00	04/08/2025 23:59	PH Pirris Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
03/08/2025 20:00	04/08/2025 04:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Para desalojo de ceniza volcánica.
03/08/2025 20:00	04/08/2025 04:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Para desalojo de ceniza volcánica.
04/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento mayor del motor (overhaul)
04/08/2025 06:00	30/08/2025 23:59	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
04/08/2025 07:00	16/08/2025 17:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
04/08/2025 07:00	22/08/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
04/08/2025 07:00	04/08/2025 11:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Limpieza de anillos colectores y filtros.
04/08/2025 07:00	08/08/2025 17:00	ST Río Macho autotransformador 1	Preventivo	Mantenimiento general.
05/08/2025 00:00	10/08/2025 23:59	PH Pirris Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
05/08/2025 07:00	06/08/2025 17:00	LT230kV San Miguel Lindora #1	Preventivo	Reparación de conductores por daños en hebras.
05/08/2025 14:00	05/08/2025 14:30	PH La Joya Unidad 2	Preventivo	Instalación de equipos de medición para pruebas de eficiencia
06/08/2025 12:00	06/08/2025 12:30	PH La Joya Unidad 2	Preventivo	Desinstalación de equipos de medición para pruebas de eficiencia
06/08/2025 18:00	08/08/2025 22:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Limpieza de toma
07/08/2025 08:00	07/08/2025 12:00	PH Toro III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
07/08/2025 08:00	07/08/2025 12:00	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento por 10000 horas
09/08/2025 22:00	10/08/2025 05:00	ST Colima Barra 138 kV	Preventivo	Para revisar y corregir puntos calientes
10/08/2025 06:00	10/08/2025 17:00	LT230kV Cañas Liberia	Preventivo	Para realizar trabajos de cambio de OPGW

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica