

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 11 de agosto 2025 al 17 de agosto 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	20/08/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
26/05/2025 00:00	22/08/2025 23:58	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
30/06/2025 06:00	09/09/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
04/08/2025 07:00	30/08/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Cambio de chimenea
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 2	Preventivo	Cambio de chimenea
04/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento mayor del motor (Overhaul)
04/08/2025 06:00	30/08/2025 23:59	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
04/08/2025 07:00	16/08/2025 17:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor de algunos equipos
11/08/2025 07:00	23/08/2025 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento generador turbina y auxiliares.
12/08/2025 08:00	12/08/2025 12:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
12/08/2025 08:00	12/08/2025 17:00	ST Balsa enlace barras 230 kV	Preventivo	Mantenimiento funcional.
13/08/2025 07:00	15/08/2025 15:30	LT230kV Cahuita Changuinola	Preventivo	SOLMANT de Panamá 299.
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 1		Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 10	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 00:00	17/08/2025 23:59	PT Garabito Unidad 11	Preventivo	Mantenimiento a las bombas P019 (bombas de suministro de agua a calderas)
16/08/2025 06:00	17/08/2025 17:00	LT230kV Venecia Toro	Preventivo	Se requiere realizar cambio de herrajes por corrosión y sustitución de cajas intermedias.

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica