

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 13 de octubre 2025 al 19 de octubre 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 1	Preventivo	Cambio de chimenea
16/07/2025 00:00	16/10/2025 23:59	PT Orotina Unidad 2	Preventivo	Cambio de chimenea
03/09/2025 06:00	31/12/2025 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor a la turbina y a equipos varios
29/09/2025 06:00	25/10/2025 23:59	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
29/09/2025 08:00	07/11/2025 17:00	ST San Miguel autotransformador #1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/10/2025 07:00	15/10/2025 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
11/10/2025 16:00	19/10/2025 23:59	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Balanceo residual
13/10/2025 06:00	01/11/2025 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
13/10/2025 22:00	14/10/2025 02:00	ST Reventazón barra B 230kV	Preventivo	Pruebas de confiabilidad en transmisión
14/10/2025 07:00	14/10/2025 17:00	LT230kV Río Macho Tejar	Preventivo	Mantenimiento a los módulos y pruebas a las protecciones y unidades de control
15/10/2025 08:00	16/10/2025 17:00	ST Balsa enlace barras 230kV	Preventivo	Mantenimiento funcional al interruptor y pruebas eléctricas
15/10/2025 18:00	17/10/2025 22:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Limpieza de toma
16/10/2025 07:00	16/10/2025 17:00	LT230kV Reventazón Río Blanco	Preventivo	Mantenimiento a la línea y a los módulos en ambos extremos
16/10/2025 22:00	16/10/2025 23:59	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Pruebas de arranque en negro
16/10/2025 22:00	16/10/2025 23:59	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Pruebas de arranque en negro
19/10/2025 08:00	19/10/2025 16:00	LT230kV Amayo Liberia	Preventivo	Solicitado por Nicaragua para mantenimiento según SOLMANT 339

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica