

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE				
Del 20 de octubre 2025 al 26 de octubre 2025				
Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
45903.25	31/12/2025 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor a la turbina y a equipos varios
29/09/2025 06:00	25/10/2025 23:59	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
29/09/2025 08:00	07/11/2025 17:00	ST San Miguel autotransformador #1	Preventivo	Mantenimiento anual
13/10/2025 06:00	01/11/2025 22:00	PH Cachí Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
20/10/2025 00:00	02/11/2025 23:59	PT Garabito Unidad 10	Preventivo	Mantenimiento anual
20/10/2025 07:00	01/11/2025 17:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual y desembalse
20/10/2025 07:00	31/10/2025 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
20/10/2025 08:00	20/10/2025 12:00	PH Reventazón Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
21/10/2025 07:00	21/10/2025 13:30	PH La Joya Unidad 1	Preventivo	Reemplazo de motor muelle de carga del interruptor de máquina.
21/10/2025 07:00	21/10/2025 17:00	LT Río Macho - Torito 230kV (fría y aterrizada)	Preventivo	Mantenimiento general.
21/10/2025 14:00	21/10/2025 14:30	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Para pruebas de eficiencia.
22/10/2025 07:00	22/10/2025 18:00	LT230kV Cañas La Virgen	Preventivo	Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
22/10/2025 08:00	22/10/2025 16:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Para pruebas de eficiencia.
22/10/2025 12:00	22/10/2025 12:30	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Para pruebas de eficiencia.
22/10/2025 14:30	22/10/2025 15:00	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Para pruebas de eficiencia.
23/10/2025 08:00	23/10/2025 16:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
23/10/2025 08:00	23/10/2025 12:00	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
23/10/2025 08:00	23/10/2025 12:00	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
23/10/2025 12:00	23/10/2025 12:30	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Para pruebas de eficiencia.
23/10/2025 22:00	30/10/2025 17:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Desembalse
23/10/2025 22:00	30/10/2025 17:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Desembalse
24/10/2025 07:00	24/10/2025 17:00	ST Angostura barra B 138 kV	Preventivo	Mantenimiento general.

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica