

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 17 de noviembre 2025 al 23 de noviembre 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
03/09/2025 06:00	31/12/2025 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor a la turbina y a equipos varios
03/11/2025 00:00	29/11/2025 23:59	PG Miravalles Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
03/11/2025 06:00	22/11/2025 23:59	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
03/11/2025 06:00	22/11/2025 23:59	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
09/11/2025 07:00	29/11/2025 23:59	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
09/11/2025 07:00	12/12/2025 23:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
10/11/2025 07:00	22/11/2025 22:00	PH Reventazón Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
10/11/2025 07:00	22/11/2025 22:00	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
10/11/2025 08:00	12/12/2025 23:59	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
15/11/2025 04:00	01/12/2025 23:59	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
15/11/2025 04:00	01/12/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de embalse
17/11/2025 00:00	30/11/2025 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
17/11/2025 13:00	06/12/2025 20:00	PT Guápiles Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento equipos generador-turbina-auxiliares
18/11/2025 07:00	18/11/2025 17:00	PT Moín Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento de seccionadoras de barra
18/11/2025 07:00	18/11/2025 17:00	PT Moín Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento de seccionadoras de barra
18/11/2025 07:00	18/11/2025 17:00	ST Moín barra C 138kV	Preventivo	Mantenimiento preventivo a los equipos de potencia, unidades de control y protecciones
18/11/2025 08:00	18/11/2025 16:00	LT230kV Tejar Este	Preventivo	Cambio de protecciones diferenciales de línea en ambos extremos
19/11/2025 08:00	19/11/2025 17:00	LT230kV El Este Coronado	Preventivo	Revisión de las protecciones 87L-21L-UC, del interruptor y de las seccionadoras
20/11/2025 06:00	24/11/2025 20:00	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento trimestral
20/11/2025 07:00	20/11/2025 17:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento de seccionadoras de barra
20/11/2025 07:00	20/11/2025 17:00	PT Moín Unidad 10	Preventivo	Mantenimiento de seccionadoras de barra
20/11/2025 07:00	20/11/2025 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento de seccionadoras de barra
20/11/2025 07:00	20/11/2025 17:00	ST Moín barra B 138kV	Preventivo	Mantenimiento preventivo a los equipos de potencia, unidades de control y protecciones
20/11/2025 16:00	21/11/2025 16:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Desembalse
20/11/2025 16:00	21/11/2025 16:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Desembalse
20/11/2025 22:00	21/11/2025 02:00	ST Reventazón barra B 230kV	Preventivo	Pruebas de confiabilidad en transmisión
21/11/2025 22:00	22/11/2025 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de anillos colectores y pistas de freno
22/11/2025 01:00	22/11/2025 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de anillos colectores y pistas de freno
22/11/2025 04:00	22/11/2025 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento de anillos colectores y pistas de freno
22/11/2025 07:00	23/11/2025 17:00	ST La Caja barra A 138kV	Preventivo	Prueba funcional de protección 87B y de los elementos asociados a la barra

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica