

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 15 de diciembre 2025 al 21 de diciembre 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
03/09/2025 06:00	31/12/2025 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor a la turbina y a equipos varios
30/11/2025 04:00	17/12/2025 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Limpieza sedimentos toma Virilla y revisión de equipos comunes
30/11/2025 04:00	22/03/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Limpieza sedimentos toma Virilla y revisión de equipos comunes
01/12/2025 06:00	27/12/2025 23:59	PG Miravalles III Unidad 1	Preventivo	Overhaul bombas pozo caliente, mantenimiento anual.
01/12/2025 06:00	20/12/2025 23:59	PH Sandillal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
01/12/2025 13:00	31/12/2025 20:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento equipos generador-turbina-auxiliares
02/12/2025 06:00	29/12/2025 23:59	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y mayor
08/12/2025 00:00	18/12/2025 23:59	PT Garabito Unidad 8	Preventivo	Mantenimiento anual
08/12/2025 00:00	18/12/2025 23:59	PT Garabito Unidad 9	Preventivo	Mantenimiento anual
08/12/2025 00:00	18/12/2025 23:59	PT Garabito Unidad 10	Preventivo	Mantenimiento anual
08/12/2025 00:00	18/12/2025 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento a las bombas, calderas y tuberías
08/12/2025 00:00	18/12/2025 23:59	PT Garabito Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
15/12/2025 00:00	18/12/2025 23:59	PT Garabito Unidad 11	Preventivo	Mantenimiento anual
18/12/2025 07:00	18/12/2025 10:30	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
19/12/2025 07:00	19/12/2025 15:00	PTA Garabito Bloque 4	Preventivo	Pruebas al transformador de potencia
19/12/2025 22:00	20/12/2025 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento a los anillos colectores y pistas de frenos
20/12/2025 01:00	20/12/2025 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento a los anillos colectores y pistas de frenos
20/12/2025 04:00	20/12/2025 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento a los anillos colectores y pistas de frenos
20/12/2025 06:00	23/12/2025 23:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Reparación de fuga en tubería de presión en Arenal
20/12/2025 06:00	23/12/2025 23:00	PH Arenal Unidad 3	Preventivo	Reparación de fuga en tubería de presión
20/12/2025 06:00	23/12/2025 23:00	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Reparación de fuga en tubería de presión
20/12/2025 06:00	23/12/2025 23:00	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Reparación de fuga en tubería de presión en Arenal
21/12/2025 06:00	21/12/2025 17:00	ST Liberia barra A 230kV	Preventivo	Cambio de herrajes, mantenimiento a seccionadoras de barra y a equipos varios

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica