

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 12 de enero 2026 al 18 de enero 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
31/12/2025 20:01	31/01/2026 18:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Rehabilitación de chimenea
02/01/2026 00:00	16/01/2026 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Overhaul de turbina
09/01/2026 04:00	12/01/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Inspección de turbina unidad 4 y vaciado de conducción
09/01/2026 04:00	12/01/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Inspección de turbina unidad 4 y vaciado de conducción
12/01/2026 05:00	28/01/2026 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual.
12/01/2026 06:00	20/01/2026 23:59	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Corrección de fugas de vapor, inspección de rotor y turbina con videoscopia.
12/01/2026 07:00	24/01/2026 22:00	PH La Joya Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento generador, turbina y auxiliares.
12/01/2026 07:00	24/01/2026 18:00	PT Moín Unidad 9	Preventivo	Servicio cambio de junta textil.
12/01/2026 09:00	12/01/2026 19:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Revisión del sistema de frenado
13/01/2026 07:00	13/01/2026 17:00	ST Leesville barra 230 kV LT230kV Leesville Trapiche	Preventivo	Pruebas a las protecciones, pruebas eléctricas y mantenimiento correctivo a las seccionadoras de barra
13/01/2026 08:00	13/01/2026 12:00	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
15/01/2026 07:00	15/01/2026 17:00	LT230kV Garita Balsa	Preventivo	Reparación de OPGW.

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica