

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 16 de febrero 2026 al 22 de febrero 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
16/01/2026 00:00	15/05/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mayor
26/01/2026 05:00	09/04/2026 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
02/02/2026 07:00	28/02/2026 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo a equipos generador-turbina-auxiliares
16/02/2026 05:00	08/03/2026 23:59	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
16/02/2026 05:00	04/03/2026 23:59	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
16/02/2026 06:00	06/03/2026 23:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Atención de fuga de aceite en sello de turbina
17/02/2026 07:00	17/02/2026 17:00	ST Río Claro barra A 230kV LT230kV Río Claro Palmar 1 LT230kV Río Claro Progreso	Preventivo	Mantenimiento a las protecciones, seccionadoras de barra y lavado de aisladores
18/02/2026 07:00	18/02/2026 17:00	LT138kV Escazú La Caja	Preventivo	Cambio de cadenas de aisladores dañadas
18/02/2026 08:00	18/02/2026 15:00	LT230kV Río Claro Progreso	Preventivo	Medición de parámetros eléctricos (impedancia)
20/02/2026 06:00	22/02/2026 20:00	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento trimestral
21/02/2026 01:00	21/02/2026 05:00	LT138kV Santa Rita Cóbano	Preventivo	Cambio de transformador de potencial de la fase S
22/02/2026 08:00	22/02/2026 17:00	ST Belén enlace barras 230 kV	Preventivo	Mantenimiento al interruptor y a los sistemas de protección, control y medición

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica