

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 25 de mayo 2026 al 31 de mayo 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
26/01/2026 05:00	31/5/2026 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2026 05:00	03/06/2026 23:59	PH Toro II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2026 05:00	03/06/2026 23:59	PH Toro III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2026 06:00	02/06/2026 23:59	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
25/05/2026 08:00	29/05/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Pruebas de eficiencia del generador previas al mantenimiento mayor
29/05/2026 05:00	31/05/2026 23:59	PH Toro I Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
29/05/2026 05:00	31/05/2026 23:59	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
29/05/2026 05:00	31/05/2026 23:59	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
29/05/2026 05:00	31/05/2026 23:59	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
30/05/2026 07:00	30/05/2026 17:00	ST Venecia barras A y B 230kV LT230kV Venecia Toro LT230kV Venecia Ciudad Quesada	Preventivo	Lavado general de toda la subestación
31/05/2026 07:00	31/05/2026 17:00	ST Toro barra 230kV LT230kV Toro Venecia LT230kV Toro Cariblanco	Preventivo	Lavado general de toda la subestación

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica