

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 08 de junio 2026 al 14 de junio 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 00:00	14/06/2026 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 04:00	28/06/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	02/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 07:00	27/06/2026 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
01/06/2026 07:00	31/07/2026 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Reparación ducto de transición
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
02/06/2026 07:00	09/06/2026 22:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento del embalse, inspección compuerta descarga de fondo D7
08/06/2026 00:00	21/06/2026 23:59	PT Garabito Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual programado
08/06/2026 06:00	03/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
08/06/2026 07:00	08/06/2026 08:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Limpieza de sub estación
08/06/2026 07:00	08/06/2026 08:00	PT Guápiles Unidad 2	Preventivo	Limpieza de subestación
08/06/2026 13:00	08/06/2026 16:00	LT230kV Cahuita Changuinola	Preventivo	Desconexión de protección diferencial de línea 87L
09/06/2026 07:00	09/06/2026 18:00	LT230kV Parrita Jacó	Preventivo	Auditoria medición DOCSE, Reparación de hebras reventadas en OPGW
11/06/2026 07:00	11/06/2026 17:00	LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada	Preventivo	Lavado de aisladores
13/06/2026 07:00	13/06/2026 17:00	LT230kV Coyoil Caja	Preventivo	Cambio de aisladores y herrajes
14/06/2026 06:00	14/06/2026 17:00	LT230kV Arenal Lindora	Preventivo	Cambio de herrajes y reparación de conexiones de pararrayos y mantenimiento al IP
14/06/2026 07:00	14/06/2026 11:00	PH Reventazón Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento a la línea de 34,5 KV
14/06/2026 07:00	14/06/2026 17:00	LT230kV Cahuita Changuinola	Preventivo	Conexión de nueva protección diferencial de línea

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica