

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 29 de junio 2026 al 05 de julio 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	02/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 07:00	31/07/2026 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Reparación ducto de transición
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
08/06/2026 06:00	03/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
22/06/2026 00:00	05/07/2026 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
29/06/2026 07:00	29/06/2026 11:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
30/06/2026 05:00	30/06/2026 15:00	LT138kV Cañas Filadelfia LT138kV Filadelfia Guayabal	Preventivo	Retensado de las líneas y mantenimiento a los módulos y seccionadoras asociadas
30/06/2026 06:00	27/07/2026 23:59	PH Arenal Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control
30/06/2026 06:00	10/08/2026 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control
01/07/2026 07:00	01/07/2026 11:00	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento trimestral
01/07/2026 13:00	01/07/2026 17:00	PH Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento trimestral
02/07/2026 05:00	02/07/2026 15:00	LT138kV Cañas Filadelfia LT138kV Filadelfia Guayabal	Preventivo	Retensado de las líneas y mantenimiento a los módulos y seccionadoras asociadas
02/07/2026 07:00	02/07/2026 11:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Para mantenimiento trimestral
04/07/2026 00:00	17/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Reparación de daño severo en turbina izquierda
04/07/2026 07:00	04/07/2026 17:00	LT230kV Caja Coyol	Preventivo	Cambio de aisladores y herrajes
05/07/2026 07:00	05/07/2026 17:00	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Revisión del rodete por altas vibraciones

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica