

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 10 de agosto 2026 al 16 de agosto 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
30/06/2026 06:00	10/08/2026 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control
27/7/2026 00:00	17/8/2026 23:59	PT Garabito Unidad 7	Preventivo	Mantenimiento anual
27/7/2026 06:00	21/8/2026 23:59	PG Miravalles III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
30/7/2026 06:00	26/8/2026 23:59	PH Arenal Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control
07/08/2026 06:00	10/08/2026 23:59	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual U/1-2 sistemas compartidos
07/08/2026 06:00	10/08/2026 23:59	PH Pirrís Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual U/1-2 sistemas compartidos
10/08/2026 23:00	11/08/2026 03:00	ST Arenal barra A 230kV LT230kV Arenal Lindora LT230kV Arenal Corobicí LT230kV Arenal Garabito Enlace de barras 230kV	Preventivo	Prueba de arranque en negro en PH Arenal y PH Corobicí
10/08/2026 23:00	11/08/2026 03:00	ST Corobici barra A 230kV LT230kV Corobicí Arenal Enlace de barras 230kV	Preventivo	Prueba de arranque en negro en PH Arenal y PH Corobicí
11/08/2026 00:00	28/09/2026 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mayor
11/08/2026 00:00	17/08/2026 23:59	PH Pirrís Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual, modificación de tapa de unidad hidráulica del gobernador
11/08/2026 00:00	12/08/2026 23:59	PH Dengo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento cambio de sistemas de control y puesta en marcha de la unidad
12/08/2026 06:00	14/08/2026 17:00	LT230kV Reventazón Río Blanco	Preventivo	Sustitución del cable OPWG por daño interno en la fibra óptica
13/08/2026 06:00	09/09/2026 23:59	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual y cambio de los sistemas de control
14/08/2026 07:00	16/08/2026 14:59	PG Pailas Unidad 2	Preventivo	Reparacion de fuga de pentano en torre de enfriamiento

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica